



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Акционерное общество «Барнаульская генерация»

Российская Федерация, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая д. 2; тел.: (3852) 54-52-59;
факс: (3852) 77-47-03; e-mail: btec2@sibgenco.ru; ИНН 2224152758; КПП 220250001; р/с 40702810314030000916,
Ф-л Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 40407777

19.11.2018г. № 4-1/12-103048/18-0.0

на № _____ от _____

ООО «Интехсервис»
452688, Башкортостан,
Г. Нефтекамск, ул.
Высоковольтная, 4

Генеральному директору
ООО «Интехсервис»
Н.Г. Маликову

О работе деаэраторов

Уважаемый Наргиз Габбасович!

На Ваш запрос сообщаю, что работа деаэраторов, подпитки теплосети Вашего производства, установленных на Барнаульской ТЭЦ-2, по содержанию кислорода в воде после деаэратора (при работе на расчетной температуре подаваемой воды на деаэратор (105 - 109 °С) удовлетворяет требованию п. 4.8.39 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

Главный инженер
АО «Барнаульская генерация»

В.Е. Ключкин

Исп. В.А.Королук
Тел. (3852) 545-180